

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента строительства
администрации муниципального
образования г. Краснодар


В.В. Багметов

« » 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № К - 40 от 28.02.2011 г.

Взамен ранее выданных ТУ К-245 от 10.11.2010 г.

На подключение объекта к сетям дождевой канализации.

Объект: Жилой комплекс «Пересвет-Карасунский» со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и трансформаторными подстанциями

Адрес объекта: г. Краснодар, ул. Сормовская, 214

Заказчик: ООО «СтройФорм»

Условия подключения объекта:

- | | | |
|------------------------------------|---------------|-----|
| 1. Срок подключения объекта | <u>2012</u> | г. |
| 2. Площадь водосбора | <u>2,1022</u> | га |
| 3. Разрешенный объем водоотведения | <u>252,3</u> | л/с |
| 4. Точка подключения: | _____ | |

Вам необходимо запроектировать и построить внутриплощадочную сеть дождевой канализации расчетного сечения из полиэтиленовых труб на отводимой под застройку территории.

Отвести дождевые воды можно в дождевую канализацию Д=1000 мм по ул. Сормовской. Точку подключения определить при проектировании. Подключение выполнить в существующий колодец. Выполнить реконструкцию существующего колодца в точке врезки в соответствии с нормами СНиП. Подводящую сеть выполнить расчетного сечения.

Выполнить работы по прочистке сети дождевой канализации по ул. Сормовско от точки подключения до ул. Симферопольской. Подключение и водоотведение в дождевую канализацию будет возможно после выполнения вышеуказанных работ.

5. На период строительства объекта принять все необходимые меры по исключению попадания нефтепродуктов и прочих загрязняющих стоков в сети городской дождевой канализации.

6. Качественный состав сточных вод должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии с действующим законодательством РФ для сбросов в водоем питьевого и рыбо-хозяйственного назначения. За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

7. Балансовая принадлежность проектируемых сооружений: магистральные сети дождевой канализации и сопутствующие сооружения, после ввода в эксплуатацию, передать в собственность департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар. Границы эксплуатационной ответственности сети дождевой канализации определяются в соответствии с балансовой принадлежностью.

8. Проектную документацию на сети дождевой канализации, необходимо согласовать в ОАО «КДБ». При согласовании проектной документации один экземпляр оставлять для постоянного контроля в ОАО «КДБ» по адресу: ул. Тополиная, 11, ф. 200-29-89, 200-28-04.

9. Работы по проектированию и строительству должна выполнять организация – участник саморегулируемой организации (некоммерческого партнерства), действующей в соответствии с законом №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также федеральными законами, регулирующими соответствующий вид деятельности.

10. Присоединение к существующей сети дождевой канализации осуществляется в присутствии уполномоченного представителя ОАО «КДБ». Лицо, осуществившее самовольное технологическое подключение объекта к сетям дождевой канализации, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


11. При истечении срока действия технических условий, параметры выданных технических условий могут быть изменены.

12. Прием дождевых стоков в сети городской дождевой канализации будет возможен после строительства и ввода в эксплуатацию очистных сооружений по очистке дождевых стоков.

13. Срок действия технических условий 2 года со дня выдачи.

Заместитель генерального директора
ОАО «КДБ»





Е.А.Куделя